

காக்கும் பணியில் 100 ஆண்டுகள்



Fire Loss is National Loss
Let us adopt Fire Safety Measures

தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை
தீயணைப்பு - மீட்பு பணிகள் நிலையம், சும்முடிப்பூண்டி
தடையின்மைச் சான்று

ந.க. எண் : 529/V/2022

நாள் : 24.11.2022.

பொருள் : தீயணைப்பு - மீட்புப்பணித்துறை - சும்முடிப்பூண்டி தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணி நிலையம் - பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட / பள்ளிக் கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மை சான்று வழங்குதல் - குறித்து.

- பார்வை : 1. அரசு ஆணை எண்.122, பள்ளிக் கல்வி (2) துறை நாள் : 14.09.2004.
2. அரசு ஆணை எண்.123 பள்ளிக் கல்வி (2) துறை நாள் : 14.09.2004.
3. தலைமையாசிரியர் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம். நாள் : 23.11.2022

பார்வையில் காணும் அரசினர் ஆணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின் படி ஆர்.எஸ்.எம். நகர், கவரைப்பேட்டை கிராமம், சும்முடிப்பூண்டி வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம். என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள "R.M.K.RESIDENTIAL SENIOR SECONDARY SCHOOL." என்ற பள்ளியினை 23.11.2022 அன்று நிலைய அலுவலர் M.மாரியப்பன் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட / பள்ளிக் கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை எனச் சான்றிடலாகிறது.

நிபந்தனைகள்

- இந்த தடையின்மைச் சான்று வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஓராண்டிற்கு மட்டும் செல்லத்தக்கதாகும். பின்னர் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
- இந்திய கட்டிட விதித் தொகுப்பு 2005 Part IV (தீ மற்றும் உயிர்காப்பு) இந்தியா தர நிர்ணயம் மற்றும் பிற அரசு விதிகளின்படி தீயணைப்பு மற்றும் உயிர் காப்பு சாதனங்கள் அமைப்புகள் ஆகியவை நல்ல முறையில் எந்த நேரமும் உபயோகிக்கத்தக்க நிலையில் வைத்து பராமரிக்க வேண்டும்.
- பள்ளியில் பணியுடைய பாதுகாப்பிற்கு பொறுப்பு வகிக்கும் நிரந்தர பணியாளர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் அரசாணை எண்.713 உள்காவல் 17 துறை நாள் 17.08.2005ன்படி கட்டண அடிப்படையில் தீயணைப்பு மீட்பு பணி துறையிடம் ஆரம்ப தீத்தடுப்பு பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- காலமுறையாக அருகில் உள்ள தீயணைப்பு மீட்பு பணி நிலையத்துடன் இணைந்து அவசர கால போலி ஒத்திகை பயிற்சி (Mock Drill) நடத்தப்பட வேண்டும்.
- அவசர காலங்களில் தீயணைப்பு சாதனங்களை இயக்கத்தக்க வகையில் பயிற்சி பெற்ற தீயணைப்பு பணியாளர்கள் அனைத்து நேரங்களிலும் பணியில் நியமனம் செய்ய வேண்டும். பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் உயிர் காப்பு சாதனங்களை அனைத்து நேரங்களிலும் பயன்படுத்தும் வகையில் நல்ல முறையில் பராமரிக்க வேண்டும்.

தேதியுடன் கூடிய அலுவலக முத்திரை



நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் நிலையம்
சும்முடிப்பூண்டி-601201

பெறுநர் : தாளாளர்,

R.M.K.RESIDENTIAL SENIOR SECONDARY SCHOOL,
ஆர்.எஸ்.எம். நகர், கவரைப்பேட்டை கிராமம்,
சும்முடிப்பூண்டி வட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

TAMILNADU FIRE & RESCUE SERVICE
Fire and Rescue Service Station Gummidipoondi

NO OBJECTION CERTIFICATE

RC NO: 529/V/2022

Date :24.11.2022

Sub: Gummidipoondi Fire and rescue station - Grant of Recognition For school
-No objection certificate - Regarding

Reference: 1.G.O MS No.122 Educational Department(2) dated 14.09.2004

2. G.O MS No.123 Educational Department(2) dated 14.09.2004

3. Application Received from the principal R.M.K.RESIDENTIAL
SENIOR SECONDARY SCHOOL situate at R.M.S.Nagar, Kavaraipettai - 601206
was inspected on 23.11.2022 by the station fire officer **Mr.M.Mariyappan**. the
School has installed all fire safety equipments as per the rules. No Objection
Certificate is granted to this School.



G. C. S. 24.11.22
STATION OFFICER
FIRE AND RESCUE STATION
GUMMIDIPOONDI - 601 201

To:

The Principal
R.M.K.RESIDENTIAL SENIOR SECONDARY SCHOOL
R.M.S.Nagar, Kavaraipettai ,
Gummidipoondi Taluk,
Thiruvallur District.